

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01740

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф».

Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.

ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

№ 0005819

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф».

Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.

ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный

КРОВЛЕЛОН марок: А (толщина 1,2 мм; 1,5 мм); Д, Г,

АС (толщина 1,5 мм); Эконом (толщина 1,2 мм),

выпускаемый по ТУ 5774-001-98962707-2016.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4496/РС, № 4497/РС, № 4498/РС, № 4499/РС от 21.03.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2540-АОП от 01.03.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2016

по 22.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



Handwritten signatures of the certifier and expert.

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01740

(обязательная сертификация)

№ 0000595

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марки А (толщина 1,2 мм; 1,5 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марки Эконом (толщина 1,2 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марок: Д, Г, АС (толщина 1,5 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
\_\_\_\_\_ подписать

  
\_\_\_\_\_ подписать

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия