

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01740

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф».
 Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.
 ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

№ 0005819

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф».
 Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21.
 ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
 Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
 Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
 КРОВЛЕЛОН марок: А (толщина 1,2 мм; 1,5 мм); Д, Г,
 АС (толщина 1,5 мм); Эконом (толщина 1,2 мм),
 выпускаемый по ТУ 5774-001-98962707-2016.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4496/РС, № 4497/РС, № 4498/РС, № 4499/РС от 21.03.2016 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2540-АОП от 01.03.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2016 по 22.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
 инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01740

(обязательная сертификация)

№ 0000595

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марки А (толщина 1,2 мм; 1,5 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).


Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марки Эконом (толщина 1,2 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).


Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный КРОВЛЕЛОН марок: Д, Г, АС (толщина 1,5 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия